



Bartholomäus GmbH  
Bachstrasse 10  
89607 Emerkingen

Alexander Waldner  
T 0151 5805 6208  
E alexander.waldner@hilti.com

Seite 1 von 2  
D 12.08.2019

## **Stellungnahme bezüglich Einbaus der GEBA Brandschutzklappe Typ: WFK Brandschutzklappe DIN EN 15650 mit Hilti Brandschutzprodukten**

Sehr geehrter Herr Bartholomäus

Nach Rücksprache mit unseren internen Experten informieren wir Sie gerne über Folgendes im Hinblick auf Ihre Anfrage vom 09.08.2019.

Die Brandschutzklappen des Typs: „WFK Brandschutzklappe DIN EN 15650“ wurden nach Ihren Angaben mit unserem Brandschutzsystem CFS-CT nach europäischer Prüfnorm DIN EN 1366-2 positiv geprüft.

Im Zuge der Umstellung auf ETA´s wurden die Namen verschiedener Hilti Brandschutzprodukte geändert, so dass derzeit in den Märkten gleiche Produkte mit unterschiedlichen Namen angeboten werden. Die Namensänderung hat jedoch keinen Einfluss auf die chemische Formulierung und die grundlegenden Produkteigenschaften. Dies dient in erster Linie zur leichteren Unterscheidung der geprüften Systeme.

Wir bestätigen hiermit, dass nachfolgende Produkte vollkommen ident sind und sich lediglich in Namen, Artikelnummer und Zulassungsumfang unterscheiden.

**Hilti Deutschland AG**  
Hiltistr. 2  
86916 Kaufering

T (0800) 88855 22 | F (0800) 888 55 23  
[www.hilti.de](http://www.hilti.de)

Geschäftsführende Direktoren: Jochen Olbert (Vorsitzender der Direktion), Toralf Kürschner, Dr. Jens Reiners  
Präsident des Verwaltungsrates: Jochen Olbert  
Sitz der Gesellschaft: Kirchstrasse 6, FL-9494 Schaan  
Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein: FL-0001.069.755-9  
Deutsche Zweigniederlassung: Amtsgericht Augsburg HRB 26728  
Deutsche Bank München | IBAN: DE73 7007 0010 0171 4815 00 | BIC: DEUTDEMM  
USt.ID-Nr.: DE815302903 | WEEE-Reg.-Nr.: DE 84566110



	Bezeichnung International	Bezeichnung National
Brandschutzplatte	<b>CFS-CT B 1S</b>	<b>CP 673 PF</b>
Brandschutzbeschichtung	<b>CFS-CT</b>	<b>CP 673</b>
Brandschutzdichtmasse (zur Verfüllung von Spalten und Zwickel)	<b>CFS-S ACR</b>	<b>CFS-S ACR</b> (nicht Bestandteil der DIN Zulassung)
Brandschutzbeschichtung, spachtelbar (zur Verfüllung von Spalten und Zwickel)	(in EN Zulassungen nicht enthalten)	<b>CP 673 Spachtelbar</b>

Mit freundlichen Grüßen  
**Hilti Deutschland AG**

i.A. Mikael Habesyan  
Produktmanager Brandschutz Region Nord

i.V. Alexander Waldner  
Manager Approvals & Regulations  
Firestop

Hinweis: Unsere Stellungnahme erfolgt auf Grundlage Ihrer Anfrage und der uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen. Sämtliche getroffenen Aussagen beziehen sich daher grundsätzlich nur auf den vorliegenden Einzelfall.

**Hilti Deutschland AG**  
Hiltistr. 2  
86916 Kaufering

T (0800) 88855 22 | F (0800) 888 55 23  
[www.hilti.de](http://www.hilti.de)

Geschäftsführende Direktoren: Jochen Olbert (Vorsitzender der Direktion), Toralf Kürschner, Dr. Jens Reiners  
Präsident des Verwaltungsrates: Jochen Olbert  
Sitz der Gesellschaft: Kirchstrasse 6, FL-9494 Schaan  
Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein: FL-0001.069.755-9  
Deutsche Zweigniederlassung: Amtsgericht Augsburg HRB 26728  
Deutsche Bank München | IBAN: DE73 7007 0010 0171 4815 00 | BIC: DEUTDEMM  
USt.ID-Nr.: DE815302903 | WEEE-Reg.-Nr.: DE 84566110